



## BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0104 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD:** INSATSRÖR BBR: 5:425  
Böjbara rökkanaler av stål **BSAB:** PQ

**Innehavare:**

**Landy Vent International AB**

Hantverkargatan 4 576 35 Sävsjö

Tel 0382-138 00

Fax 0382-138 20

Hemsida: [www.landyvent.se](http://www.landyvent.se)

**Produktnamn: Flexibla insatsrör för rökkanaler**

**ALPHA DS: (alternativt produktnamn: SFS FLEX)**

Dubbelväggit flexibelt insatsrör med cirkulärt eller ovalt tvärsnitt.  
ALPHA DS är i utförande med slät insida.

- Deklaration:** 1) T600 N1 D Vm-L50024 G  
2) T600 N1 D Vm-L50020 G

**Avsedd användning**

Insatsrör för reparation av rökkanaler i befintliga murade skorstenar.

**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Skorstenar - Allmänt	5: 4251
Materialegenskaper och beständighet	5: 4255
Täthet	5: 4256
Soteld	5: 4257

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks väsentliga tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2013-07-25
Bilaga 2: Produktmärkning	2013-07-25
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2013-07-25
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2013-07-25

**Kiwa Swedcert**

Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona  
Sweden  
Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
bygg@kiwa.se  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)

Beslutsdatum: 2013-07-25

Diarienummer: 635/12

Giltigt till: 2018-07-24

Tidigare diarienummer: 315/08

**Kiwa Swedcert**

Bertil Wolgast  
Ansvarig Produktcertifiering

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig



Certifikat